

Sanitär

Bestand-Checks Komfort & Barrierefreiheit

Kontakt:

Im Münsterland

Telefon 0251 5203-202 oder
Telefon 0251 5203-211

In der Emscher-Lippe-Region

Telefon 0209 38077-0

Handwerkskammer Münster

Bismarckallee 1
48151 Münster

Kunde _____ Datum _____

Objekt _____

Adresse _____

www.hwk-muenster.de/personal 

Allgemein (DIN 18040-2 Kap. 5.5.1)	ja	nein
■ Mindestens ein Sanitärraum ist barrierefrei zugänglich & nutzbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Sanitärraumtür schlägt nach außen auf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Sanitärraumtür ist von außen entriegelbar (Frei-Besetzt-Garnitur)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Ausstattungselemente sind kontrastreich von Umgebung unterscheidbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Alle Wände sind tragfähig genug, um Haltegriffe montieren zu können	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bewegungsflächen (DIN 18040-2 Kap. 5.5.2)
■ Es sind Bewegungsflächen von 120x120cm (Rollstuhl: 150x150cm) vorhanden vor
<input type="checkbox"/> WC <input type="checkbox"/> Waschtisch <input type="checkbox"/> Badewanne sowie <input type="checkbox"/> in der Dusche
(Bewegungsflächen dürfen sich überlagern)

WC (DIN 18040-2 Kap. 5.5.3)	ja	nein
■ WC-Sitz in Höhe 46–48cm OFF (oder passend für den Nutzer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Seitlicher Mindestabstand von 20cm zu Wand oder anderen Objekten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Beidseitig sind Halte-/Stützklappgriffe oder Aufnahmen dafür montiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Der Kunde kann sitzend WC, Papierrolle und Abzug bequem erreichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Ein Dusch-WC ist installiert bzw. Zuleitungen (220 V) sind vorbereitet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Waschplatz (DIN 18040-2 Kap. 5.5.4)	ja	nein
■ Es gibt eine leichtgängige (!) Einhebel-Mischbatterie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Beinfreiheit unter dem Waschbecken (Unterputz-Siphon, ohne Schrank)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Ein 100cm hoher Spiegel kann bauseitig mit der Unterkante unmittelbar über dem Waschbecken angebracht werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

